



***КОТЛЫ ПИЩЕВАРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ***

***APACH CHEF LINE\_GLKG***

***РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И***

***ЭКСПЛУАТАЦИИ***



- |                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1-2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ | 7. ЗАМЕНА УЗЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ              |
| 3. РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ                        | 8. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ               |
| 4. ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ          | 9. ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                      |
| 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ                             | 10. УТИЛИЗАЦИЯ                               |
| 6. СМЕНА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА ГАЗА                   | 11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ИЛЛЮСТРАЦИИ |

## ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

 **Предупреждение об опасности.** Ситуации, представляющие непосредственную опасность и грозящие тяжелыми травмами или смертью. Потенциально опасные ситуации, способные привести к тяжелым травмам или смерти.

 **Высокое напряжение!** Осторожно! Угроза для жизни! Несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти

 **Опасность высокой температуры,** несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.

 **Опасность выброса горячих продуктов,** несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.

 **Опасность защемления конечностей** при перемещении и/или размещении, несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжелым травмам или смерти.

 **Предупреждение о запретах.** Запрещается выполнять любые работы посторонним лицам (включая детей, инвалидов и лиц с ограниченными физическими и умственными возможностями и нарушением работы органов чувств). Запрещается неспециализированному персоналу выполнять любые работы (по техническому обслуживанию и/или другие), требующие специальной технической квалификации и допуска. Запрещается специализированному персоналу выполнять любые работы (по техническому обслуживанию и/или другие) без предварительного полного ознакомления с технической документацией. Запрещены игры детей с оборудованием.

Запрещены чистка и техническое обслуживание оборудования детьми без надзора взрослых.



**Предупреждение об обязательных действиях.** Перед началом любых работ обязательно следует ознакомиться с руководством.



Следует отключать подачу электроэнергии на оборудование при любой необходимости выполнения действий в условиях полной безопасности.



Обязательно следует использовать защитные очки.



Обязательно следует использовать защитные перчатки.



Обязательно следует использовать защитную каску.



Обязательно следует использовать защитную обувь.



**Иные предупреждения.** Указания по правильному выполнению того или иного действия, несоблюдение данных указаний грозит возникновением

опасной ситуации.



Советы и подсказки для правильного осуществления необходимых действий



**«Специализированный» пользователь** (квалифицированный специалист) / опытный пользователь, допущенный к перемещению, транспортировке, установке, обслуживанию, ремонту и утилизации оборудования.



**«Неспециализированный» пользователь** (пользователь с ограниченным кругом обязанностей и задач).

Лицо, допущенное к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами, способное выполнять простые действия.



Знак заземления.



Знак подключения эквипотенциального заземления.



При утилизации отходов следует соблюдать действующие нормы.



## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.

**ВВЕДЕНИЕ** / Оригинальный вариант настоящего документа был составлен на языке производителя (итальянском). Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены исключительно для пользователей, допущенных к эксплуатации описываемого оборудования. Пользователи должны быть ознакомлены со всеми аспектами эксплуатации оборудования и требованиями по безопасности. Особые предписания (относительно обязательных действий, запретов и опас-

ных ситуаций) приведены в соответствующей отдельной главе. Не допускается передача документа для ознакомления третьим лицам без письменного разрешения производителя. Запрещено использование текста данного документа в других публикациях без письменного разрешения производителя.

Используемые в настоящем документе чертежи, фотографии, рисунки и схемы носят исключительно иллюстративный характер и могут быть изменены. Произ-

водитель оставляет за собой право внести изменения в документ без предварительного уведомления.

**ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА** / Как на этапе проектирования оборудования, так и в процессе составления настоящего документа были тщательно проанализированы все аспекты взаимодействия между пользователем и оборудованием на протяжении всего жизненного цикла последнего. ТАКИМ образом, мы надеемся, что настоящий документ будет способствовать поддержанию эффективности оборудования на неизменно высоком уровне. Строгое соблюдение приведенных в документе указаний поможет свести к минимуму риск причинения вреда пользователю и/или экономическому ущербу.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДОКУМЕНТОМ** / Настоящий документ состоит из нескольких глав, в которых в соответствии с освещаемыми темами собраны все необходимые сведения для безопасной эксплуатации оборудования. Каждая глава подразделяется на параграфы, в каждом параграфе могут быть пояснения с заголовком и описанием.

**ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА** / Настоящий документ, а также остальное содержимое пакета, является неотъемлемой частью поставки. Он должен храниться для дальнейших обращений в течение всего срока эксплуатации изделия.

**КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ** / Настоящий документ рассчитан на следующие категории:

- «**Специализированный**» **пользователь** (специалист узкого профиля с допуском) - имеются в виду все пользователи, допущенные к перемещению, транспортировке, установке, обслуживанию, ремонту и утилизации оборудования.

- «**Неспециализированный**» **пользователь** (пользователь с ограниченным кругом обязанностей и задач). Пользователь, допущенный к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами и способный осуществлять его штатное обслуживание (чистку оборудования).

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ** / По специальному запросу может быть организован курс обучения для пользователей, ответственных за эксплуатацию оборудования, в соответствии с условиями, приводимыми в подтверждении заказа.

**ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ** / За исключением случаев, когда контрактом предусмотрено иное, покупатель, как правило, обязан произвести за свой счет следующие работы:

- подготовку помещений (включая строительные работы, установку фундаментов или прокладывание каналов при необходимости);
- подготовку нескользящего, гладкого напольного покрытия;
- подготовку места установки и саму установку изделия при соблюдении размерных требований, указанных на плане размещения (схеме основания);
- подготовку вспомогательных систем в соответствии с характеристиками оборудования (например, сетей электро-, газоснабжения);
- подготовку системы электрооборудования, отвечающей нормативным требованиям, действующим в стране установки;
- подготовку соответствующей системы освещения, отвечающей местным нормативным требованиям;
- установку предохранительных устройств в начале и в конце линии энергоснабжения (устройства защитного отключения, эквипотенциальные устройства заземления, предохранительные клапаны и т.д.) в соответствии с действующим в стране установки законодательством;
- подготовку системы заземления в соответствии с нормами, действующими в стране установки;
- при необходимости - подготовку системы смягчения воды (см. технические характеристики).

**СОДЕРЖИМОЕ ПОСТАВКИ** / Комплект поставки может различаться в зависимости от заказа.

- Оборудование • Крышка / крышки

- Металлическая корзина / корзины
- Поддерживающая решетка для установки корзины
- Шланги и/или провода для подключения к системам энергоснабжения (только если оговорено в заказе).
- Набор для перенастройки системы подачи газа, поставляемый производителем

**НАЗНАЧЕНИЕ** / Это устройство предназначено для профессионального применения. Использование оборудования, описываемого в настоящем документе, считается надлежащим, если оно применяется для приготовления или разогрева пищевых продуктов. Любое другое использование считается ненадлежащим и, следовательно, потенциально опасным. Данное оборудование предназначено для обслуживания коммерческой деятельности (например, на кухнях ресторанов, в столовых, больницах и т.п.), а также для использования на предприятиях коммерческого назначения (например, в пекарнях, мясных лавках и т.п.), но не для непрерывного потокового приготовления пищи. Данное оборудование предназначено для применения в определенных условиях, описанных в контракте, и в пределах предусмотренных ограничений, указанных в соответствующих пунктах. **Для обеспечения соответствия нормативным требованиям использовать только оригинальные аксессуары и запасные части, поставляемые производителем.**

**ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** / Данное оборудование рассчитано на эксплуатацию исключительно в помещении с соблюдением соответствующих технических и производственных ограничений. Для максимально эффективной и безопасной работы изделия необходимо обеспечить соблюдение нижеследующих требований. Оборудование должно устанавливаться в подходящем месте, в котором обеспечивалось бы удобство текущей эксплуатации, а также штатного и внеочередного обслуживания. Место установки необходимо оборудовать таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая без-

опасность пользователя при проведении работ по техобслуживанию. Помещение должно соответствовать определенным требованиям, в частности:

- максимальная относительная влажность - 80 %;
- минимальная температура охлаждающей воды не менее +10°C;
- пол в помещении не должен быть скользким, оборудование должно стоять ровно;
- помещение должно иметь систему вентиляции и освещения в соответствии с нормами, действующими в стране эксплуатации;
- помещение должно быть оснащено для слива «серых» вод, а также выключателями и вентилями для отключения при необходимости оборудования от всех питающих коммуникаций;
- стены/поверхности, находящиеся в непосредственной близости/контактирующие с оборудованием, должны быть огнестойкими и/или должны быть изолированы от возможных источников тепла.

## ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ / Приемочные испытания:

оборудование испытано изготовителем на стадии монтажа на собственном заводе. Все сертификаты, связанные с проведением испытания, передаются клиенту по его запросу.

**Гарантия: гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты, указанной на счет-фактуре, данный период продлению не подлежит.** Гарантией покрываются дефектные детали, замена и транспортировка которых производится за счет покупателя. Гарантия не распространяется на электрические детали, комплектующие и любые другие съемные элементы. Расходы на оплату труда технических специалистов, уполномоченных изготовителем устранить на предприятии клиента покрываемые гарантией дефекты, несет дистрибьютор.

Гарантия не распространяется на все инструменты и расходные материалы, поставляемые изготовителем вместе с оборудованием. Гарантией не покрываются работы по плановому техобслуживанию

или работы, связанные с неправильной установкой. Гарантия действительна только в отношении первоначального покупателя. Изготовитель берет на себя ответственность за оборудование в его изначальной конфигурации и только за оригинальные запчасти, установленные в ходе ремонта.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за использование оборудования не по назначению, за ущерб, нанесенный в результате выполнения действий, не предусмотренных в настоящем руководстве или не разрешенных предварительно самим изготовителем.

### СЛУЧАИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГАРАНТИИ /

• При повреждениях, вызванных транспортировкой «франко-завод» (EXW) и/или погрузочно-разгрузочными работами. При обнаружении таких повреждений заказчик должен поставить в известность продавца и перевозчика по (например, по электронной почте или через интернет-сайт), а также зафиксировать происшествие в сопроводительных документах. Авторизованный специалист по установке оборудования вынесет оценку возможности дальнейшей установки в зависимости от степени повреж-

дения. Гарантийные обязательства также теряют силу при наличии:

- Повреждений, вызванных износом частей из-за ненадлежащего применения оборудования.
- Повреждений, вызванных применением запасных частей стороннего производителя.
- Повреждений, возникших по причине неправильного техобслуживания и/или повреждений из-за отсутствия обслуживания.
- Повреждений вследствие несоблюдения требований настоящего документа.

### АВТОРИЗАЦИЯ /

Под авторизацией понимается разрешение на осуществление действий, касающихся данного оборудования. Авторизация предоставляется ответственным за оборудование лицом (производителем, покупателем, лицом, ставящим свою подпись, дилером и/или владельцем помещения).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ и ИЛЛЮСТРАЦИИ / Раздел находится в конце настоящего руководства.



Любое изменение, вносимое в устройство оборудования, отражается на его работе и на уровне безопасности, а поэтому должно производиться только техническими специалистами, предоставленными производителем, или иными специалистами, получившими его соответствующую формальную авторизацию. В противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность за вносимые изменения и за ущерб, который может возникнуть вследствие них.



Сразу после доставки проверить целостность оборудования и его компонентов (например, шнура питания), прежде чем приступить к эксплуатации. При наличии нарушений це-

лостности не включать оборудование, обратиться в ближайший центр обслуживания.



Перед началом любых действий с оборудованием внимательно прочитать соответствующие инструкции.



Во время эксплуатации оборудования применять соответствующие средства индивидуальной защиты. На территории ЕС действуют соответствующие директивы, касающиеся СИЗ, которые пользователь должен соблюдать во время эксплуатации оборудования. **Воздушный шум  $\leq 70$  дБ**



**Запрещено устанавливать изделие отдельно, БЕЗ антипрокидывателя (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО). Исключаются версии TOP.**



Перед подключением к системам питания, заземлению и канализации свериться с техническими характеристиками, указанными в техническом паспорте оборудования и в настоящем руководстве. **Категорически запрещается удалять или изменять информационные таблички и наклейки, имеющиеся на оборудовании.**



Входящие линии подачи питания (например, электросеть, газопровод) должны быть оснащены устройствами блокировки, обеспечивающими отключение питания в каждом случае, когда требуется проведение работ в условиях полной безопасности.



В зависимости от модели, Подключение оборудования должно проводиться последовательно сначала к водопроводу и канализации, затем к газопроводу и наконец, после проверки на наличие утечек, к электросети.



Оборудование не предназначено для применения во взрывоопасной атмосфере, поэтому его установка и эксплуатация в подобных условиях категорически запрещена.



Размещение оборудования в сборе следует производить с учетом размерных требований и параметров установки, указанных в соответствующих главах настоящего руководства.



Оборудование не предназначено для встраивания в стены. / Эксплуатация оборудования должна проводиться в хорошо проветриваемых помещениях. / Сливные отверстия оборудования должны оставаться свободными (не должны засоряться или перекрываться посторонними предметами).



Газовое оборудование должно располагаться под вытяжным колпаком, технические характеристики вытяжного устройства должны

соответствовать нормам, действующим в стране применения.



После подключения к системам питания, заземлению и канализации оборудование должно оставаться постоянно (без возможности перемещения) на месте, отведенном для его эксплуатации и обслуживания. Неправильное подключение может стать причиной опасности.



При необходимости использовать для подключения к электросети дополнительный гибкий провод с техническими характеристиками не ниже, чем у провода модели H07RN-F. Напряжение питания на проводе при включенном оборудовании должно соответствовать указанному в таблице технических характеристик номинальному напряжению  $\pm 15\%$ .



Оборудование должно быть подключено к эквипотенциально системе заземления.



Сливное отверстие оборудования должно быть соединено с системой отвода «серых» вод посредством открытого соединения стаканного типа без сифона, при наличии такового.



Оборудование должно применяться только для указанных целей. Любое иное применение оборудования считается **НЕНАДЛЕЖАЩИМ** и следовательно, производитель снимает с себя любую ответственность за физический урон и повреждения имущества, возникшие вследствие такового.



Описание особых мер по технике безопасности (обязательные и недопустимые действия, опасности) приводится непосредственно в соответствующей главе.



Не закрывать отверстия и (или) щели для вытяжки или удаления тепла.



Не оставлять легковоспламеняющиеся предметы или материалы вблизи оборудования.



Следует отключать подачу питания (воды, газа, электроэнергии) на оборудование при любой необходимости выполнения действий в условиях полной безопасности.



При любой необходимости выполнения каких-либо действий внутри оборудования (при подключении, вводе в эксплуатацию, проведении проверок и т. д.) подготовительные операции (демонтаж панелей, отключение подачи воды, газа, электроэнергии) должны проводиться в соответствии с нормами безопасности.

### ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ



Запрещается специализированному/неспециализированному персоналу выполнять любые работы (по техническому обслуживанию и/или другие) без предварительного полного ознакомления с технической документацией.



Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены для квалифицированных пользователей, имеющих допуск для перемещения, установки и обслуживания описываемого оборудования.



Сведения, приведенные в настоящем руководстве, предназначены для неспециализированного пользователя (пользователя с ограниченным кругом обязанностей и задач). Пользователь, допущенный к эксплуатации оборудования с включенными предохранительными устройствами и способный осуществлять его штатное обслуживание (чистку оборудования).



Пользователи должны быть ознакомлены со всеми аспектами эксплуатации оборудования и требованиями техники безопасности. Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с установленными нормами безопасности.



Неспециализированный пользователь допускается к к эксплу-

тации оборудования только после завершения уполномоченным техническим специалистом его установки (включая транспортировку, закрепление, подключение к электро-, водо- и газоснабжению и канализации).

**РАБОЧИЕ ЗОНЫ И ОПАСНЫЕ ЗОНЫ** / Для более четкого разграничения участка проведения работ и соответствующих рабочих зон используются следующие определения:

- **Опасная зона:** любая зона внутри и/или в непосредственной близости некоего механизма, присутствие в которой лица, открытого для воздействия, создает угрозу безопасности данного лица.

- **Лицо, открытое для воздействия:** любое лицо, целиком или частично находящееся в опасной зоне.



При работе оборудования следует соблюдать такое минимальное расстояние от него, чтобы обеспечивалась надлежащая безопасность пользователя в случае возникновения непредвиденной ситуации.

**Также опасными зонами считаются /**

- Все рабочие зоны внутри оборудования.
- Все зоны, оборудованные соответствующими защитными устройствами и системами безопасности, такими, как фотозлементы, защитные панели, заблокированные дверцы, защитные картеры.
- Все зоны внутри блоков управления, электрощитов и распределительных коробок.

- Любые зоны вокруг оборудования в случае несоблюдения минимальных безопасных расстояний.

### ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ

/ Обычно для правильного осуществления установки авторизованный технический специалист должен иметь в своем распоряжении определенный набор инструментов, а именно: - Отвертки для прямых шлицов размером 3 и 8 мм и крестовую отвертку среднего размера;

- Регулируемый трубный ключ;
- Набор средств для газовых соединений (шланги, уплотнители и т. д.);

- Ножницы для электропроводов;
- Набор средств для водопроводных соединений (шланги, уплотнители и т. д.);
- Трубчатый шестигранный ключ на 8 мм;
- Датчик утечки газа;
- Набор средств для электрических соединений (провода, клеммные колодки, промышленные штепсельные розетки и т. д.);
- Гаечный ключ на 8 мм;
- Полный набор для установки (для подключения электрического и газового питания и т. д.).



Помимо вышеперечисленных инструментов, требуется устройство для поднятия оборудования, соответствующее действующим нормам в отношении грузоподъемных механизмов.

**ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ** / Несмотря на соблюдение современных производственных норм и законодательных требований в отношении производства и коммерческой реализации оборудования, существуют остаточные риски, которые в силу определенных особенностей самого оборудования невозможно устранить. Такими рисками являются нижеперечисленные.



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** / Данный риск присутствует при работе с электрическими и/или электронными устройствами под напряжением.



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ** / Данный риск существует при случайном контакте с материалами, нагретыми до высоких температур.



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ ПРИ УТЕЧКЕ МАТЕРИАЛА** / Данный риск существует при случайном контакте с материалами, нагретыми до высоких температур, в случае их утечки. Емкости, наполненные до краев жидкостями и/или твердыми продуктами, которые при нагреве претерпевают трансформацию (переходят из твердого состояния в жидкое), при неправильном использовании могут стать причиной получения ожогов. В процессе готовки такие

емкости должны располагаться на таком уровне, который обеспечивает беспрепятственный визуальный контроль.



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ЗАЩЕМЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ** / Данный риск существует при случайном контакте с частями оборудования в процессе его размещения, транспортировки, складирования, сборки и эксплуатации.



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ВЗРЫВА** / Данный риск возникает в следующих случаях:

- При наличии запаха газа в помещении;
- При эксплуатации оборудования в атмосфере, содержащей потенциально взрывоопасные вещества;
- При приготовлении пищевых продуктов в закрытых контейнерах, непригодных для этой цели (например, стеклянных и металлических банках);
- При использовании в ходе эксплуатации воспламеняющихся жидкостей (например, спирта).



**ОСТАТОЧНЫЙ РИСК ПОЖАРА** / Данный риск присутствует при использовании огнеопасных жидкостей/материалов / материалов, использованием оборудования типа фритюрницы.

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАЛИЧИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «а»).**



**При наличии в помещении запаха газа в обязательном порядке следует незамедлительно принять меры, описанные ниже.**

- Немедленно прекратить подачу газа (перекрыть сетевой кран, см. фрагмент А).
- Немедленно проветрить помещение.
- Не включать в помещении никаких электрических устройств (фрагменты В, С, D).
- Не включать никаких устройств, которые могут стать источником искр или пламени (фрагменты В, С, D).
- Уведомить соответствующие организации (электрическая компания и/или пожарная служба) с помощью средств связи, находящихся за пределами помещения, где обнаружена утечка газа.



Перед выполнением работ ознакомиться с параграфом «Общая информация о технике безопасности».

## **ОБЯЗАННОСТИ - ЗАПРЕТЫ - СОВЕТЫ - РЕКОМЕНДАЦИИ**



После доставки оборудования следует вскрыть упаковку и убедиться, что оборудование и аксессуары не были повреждены во время транспортировки. При наличии повреждений срочно сообщить об этом перевозчику. Не приступать к установке, обратиться к квалифицированным специалистам с соответствующим допуском. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный во время транспортировки.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ**



**Несоблюдение приведенных ниже инструкций ведет к возникновению опасности тяжелых травм.**



Специалист с допуском для перемещения и установки оборудования должен при необходимости подготовить «безопасный план» для предотвращения вреда лицам, участвующим в работах. Кроме того, он должен точно и неотступно придерживаться и применять нормативные акты, действующие в отношении передвижных рабочих площадок.



Следует убедиться в том, что грузоподъемность используемых средств соответствует поднимаемым грузам, и что сами эти средства находятся в надлежащем рабочем состоянии.



Для работ по перемещению следует использовать технические средства с грузоподъемностью, не менее чем на 20 % превышающую массу оборудования.



Прежде чем приступить к перемещению оборудования, следует выполнить инструкции, приведенные на упаковке и/или на самом оборудовании.



Прежде чем приступить к подъему оборудования, следует определить его центр тяжести.



Минимальная высота поднятия оборудования над землей должна гарантировать свободу его перемещения.



Запрещено стоять или проходить под оборудованием в процессе его поднятия или перемещения.

## **ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «b»).**



**Оборудование в упаковке должно быть всегда ориентировано в соответствии с указаниями в виде пиктограмм и надписей на внешней оболочке упаковки.**

1. Разместить подъемное устройство с соблюдением центра тяжести поднимаемого груза (фрагмент В - С).
2. Поднять перемещаемое оборудование.
3. Разместить оборудование на участке, выбранном для его установки.

**СКЛАДИРОВАНИЕ** / Хранение материалов на складе должно производиться с применением поддонов, контейнеров, транспортеров, транспортных средств, инструментов и подъемных устройств, позволяющих избежать повреждений из-за вибрации, ударов, царапин, коррозии или иных возможных происшествий. Складировать части оборудования должны подвергаться периодическим проверкам для выявления их возможной порчи.

## **УДАЛЕНИЕ УПАКОВКИ**



Переработка упаковочных материалов производится за счет получателя, который обязан произвести ее в соответствии с законами, действующими в стране установки оборудования.

1. Снять по очереди верхние и боковые защитные уголки.
2. Снять защитный материал, использованный в качестве упаковки.
3. Поднять оборудование на необходи-

мую высоту и извлечь из-под него поддон.

4. Разместить оборудование на полу.

5. Удалить используемое подъемное средство.

6. Очистить рабочий участок от снятой упаковки.



После снятия упаковки на оборудовании не должно наблюдаться повреждений, вмятин и иных нарушений целостности. В противном случае следует немедленно сообщить об этом в службу технического обслуживания.

### УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО МАТЕРИАЛА

/ Внешние поверхности оборудования защищены покрытием из клейкой пленки, которая должна быть удалена вручную по окончании размещения. Тщательно очистить оборудование снаружи и изнутри, удалив вручную весь материал, использованный для защиты его частей.



Следует бережно относиться к поверхностям из нержавеющей стали во избежание их повреждения, в частности, избегать применения разъедающих веществ, не использовать абразивные материалы или острые приспособления.



Не очищайте оборудование при помощи прямых струй воды под давлением паровых очистителей.



Не применять для чистки оборудования агрессивные средства (РН<7), такие, как растворители. Следует внимательно читать информацию на этикетках используемых моющих средств. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых работ (см. соответствующие обозначения на упаковке).



Промывать поверхности водопроводной водой, протирать впитывающей салфеткой или иным неабразивным материалом.

### ОЧИСТКА ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Нанести с помощью обычного пульверизатора на всю поверхность варочного

отсека чистящее средство и вручную, используя неабразивную губку, тщательно очистить всю поверхность.

Затем обильно промыть варочный отсек водопроводной водой. Дать стечь воде с растворенным в ней чистящим средством через соответствующее сточное отверстие.

После завершения вышеописанных действий тщательно протереть варочный отсек неабразивной тканью. При необходимости повторить вышеописанные действия для нового цикла очистки.

Демонтированные детали также промыть моющим средством и водопроводной водой, затем просушить. После этого поместить демонтированные детали в соответствующие пазы на оборудовании.

### РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ И ФИКСАЦИЯ - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «с»)

Разместить оборудование в заранее подготовленном месте эксплуатации (см. предельные допустимые условия эксплуатации и окружающей среды).

Регулировка уровня и фиксация оборудования обеспечивает его работу в качестве единого независимого устройства.

Поместить уровнемер на верхнюю поверхность конструкции (фрагмент D).

Отрегулировать высоту выдвижных ножек (фрагмент E) в соответствии с показаниями уровня.



Для идеального выравнивания оборудования необходимо с помощью уровнемера и ножек отрегулировать его уровень как в продольном, так и в поперечном измерении.

### СБОРКА «БАТАРЕЙ» / СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «d»)

Некоторые модели / Демонтировать ручки регулировки и отвернуть крепежные винты передней панели (фраг. F).



Стены из огнеопасного материала / Минимальное расстояние между оборудованием и боковыми стенами должно составлять 10 см, между оборудованием и задней стеной - 20 см. В том случае, если расстояние до стен меньше указанного, проложить между оборудованием и ближайшим к нему участкам стен огнеупорный и/или изолирующий материал.



Устанавливайте машины таким образом, чтобы исключить любой случайный контакт с высокотемпературными поверхностями, включая отработанные горячие газы, выходящие из дымохода (см. обозначение пиктограммой «Высокая температура» и описание на стр.2),

Разместить устройства таким образом, чтобы их боковые поверхности идеально соприкасались друг с другом (фраг. G). Выровнять оборудование по уровню,

как описано выше (фрагмент E). Вставить винты в соответствующие отверстия и закрепить оба устройства крепежными гайками (фраг. H1-H3). Снова установить между устройствами защитные заглушки (фраг. H2).

При необходимости повторить операцию выравнивания и крепежа для остальных устройств.

### МОНТАЖ БОКОВОЙ ПЛАСТИНЫ (ФАКУЛЬТАТИВНО) СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «d»)

Для монтажа боковой пластины установить ее в соответствующее положение и закрепить поставляемыми в комплекте винтами (фрагмент L1).

После успешного выполнения описанных выше действий установить на место передние панели и ручки смонтированных устройств.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ



Перед выполнением работ ознакомиться с параграфом «Общая информация о технике безопасности».



Данные действия должны выполняться квалифицированным персоналом с соответствующим допуском при соблюдении действующих законов и с применением соответствующих описанных выше средств



В общем Оборудование поставляется без проводов питания и без шлангов для подключения к сетям подачи воды и газа и к канализации

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ / СМ. РАЗД. ILL- RIF e)



Подключение к системе водоснабжения должно осу-

ществляться в соответствии с действующими требованиями местного законодательства, а компоненты системы подлежат периодической проверке и/или замене силами уполномоченных технических специалистов, согласно действующим местным нормам (EN 1717)

Для правильного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

1. К прибору должна подаваться питьевая вода при рабочем давлении в диапазоне минимум 200 кПа - максимум 400 кПа; кроме того, необходимо обеспечить минимальный расход воды 1,5 л/мин и сохранение рабочих характеристик при температуре ниже 25°.

2. Труба подвода воды должна подсоединяться к водопроводной сети посредством запорного крана (легко опознаваемого оператором и расположенного в доступном для него месте), который следует закрывать, когда прибор не работает, либо при проведении техобслуживания (Рис. 1).

3. Между запорным краном и трубой подсоединения прибора должен быть установлен механический фильтр, препятствующий попаданию железистых отложений, которые, вследствие окисления, могут вступить в реакцию с материалом ванны и, со временем, привести к окислению.



**ПЕРЕД подсоединением последнего участка соединительной трубы рекомендуется слить из нее некоторое количество воды, чтобы очистить трубу от возможных железистых отложений**

- Подсоедините конец подающей трубы к узлу подключения прибора (Рис. 2);
- подсоедините противоположный конец трубы с фильтром к запорному крану (Рис. 3-3F).
- Откройте запорный кран и визуально проверьте герметичность соединения (Рис. 4).



**ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ /** см. таблицу технических данных

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ СЕРЫХ СТОКОВ /** Для правильной установки необходимо соблюдать следующие условия:

1. Подключению к канализационному стоку должно быть «ОТКРЫТОГО ТИПА БЕЗ СИФОНА», а материалы фитингов и коллекторов должны выдерживать высокую температуру, составляющую около

100°C на выходе из прибора.

2. Для правильного отвода воды в сточную канализацию убедитесь в отсутствии любых засоров или препятствий на всем протяжении линии.

3. Проверьте правильность уклона коллекторного устройства и отток серых вод. Устройство должно обеспечивать свободный сток серых вод в канализационный сток.



В случае застоя воды увеличьте угол уклона (приблизительно с 3° до 5°) канализационного стока.

- Подсоедините конец сливной трубы к узлу подключения прибора;
- направьте противоположный конец в открытый сток (без сифона).
- Визуально проверьте герметичность соединения и отток сточных вод.

**См. схематический чертеж (Рис. 5)**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ГАЗОВОГО СНАБЖЕНИЯ СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» («f»).**

**Требования к месту установки /** Помещение, предназначенное для установки оборудования (тип A1 с вытяжным устройством) должно отвечать определенным требованиям. Помещение должно быть проветриваемым в соответствии с действующими местными нормами. Установленное над оборудованием вытяжное устройство должно оставаться включенным в ходе эксплуатации самого оборудования.

Расстояние между оборудованием и фильтром вытяжного устройства должно составлять не менее 20 см.



**После подключения к системам питания, заземлению и канализации оборудование должно оставаться постоянно (без возможности перемещения) на месте, отведенном для его эксплуатации и обслуживания.**



Сеть газового снабжения должна быть оснащена аварийным вентилем, установленным в начале общей линии подачи. Данный вентиль должен находиться на виду и обеспечивать беспрепятственный доступ пользователя (Рис. 3).



Подключение к сети снабжения должно осуществляться посредством шланга, соответствующего действующим местным требованиям и имеющего характеристики, отвечающие стандарту EN 10226-1.



Шланг подачи газа должен подвергаться периодической проверке и/или замене авторизованными специалистами в соответствии с действующими местными требованиями.

Если используется гибкий шланг, он должен соответствовать действующим местным правилам; они не должны быть длиннее 2 м и не должны касаться частей оборудования, подверженных воздействию высоких температур.



На выходе из оборудования установлено соединение «мужского» типа диаметром 1/2" (G). Соединительный шланг должен быть оснащен резьбовым соединением «женского» типа диаметром 1/2" (G).



Трубные соединения должны быть крепко привинчены к соответствующим соединительным деталям



После открытия сетевой задвижки следует произвести проверку для выявления возможных утечек газа (Рис. 4).



Не подключайте приборы к сетям, содержащим газ с угарным газом или другими токсичными компонентами.

После выполнения вышеописанных действий перекрыть сетевую задвижку (Рис. 3).



В случае необходимости замены форсунки при переходе на другой вид газа следовать указаниям, приведенным в главе «Ввод в эксплуатацию» (см. гл. 5)

**СМЕНА ИСПОЛЪЗУЕМОГО ВИДА ГАЗА - СМ. РАЗДЕЛ «ИЛЛЮСТРАЦИИ - СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ» «g».**



При выпуске с завода в техническом паспорте оборудования указывается вид газа, на который оно рассчитано. Любые модификации для изменения изначальных параметров должны производиться только с разрешения производителя или его доверенного лица.



Перенастройка оборудования с одного вида газа на другой должна осуществляться квалифицированным персоналом с допуском для проведения подобных действий. Правильная процедура перенастройки описана в соответствующей главе



Форсунки, байпасы, запальные форсунки, диафрагмы и иные детали, необходимые для перенастройки оборудования, должны заказываться напрямую у производителя



По завершении перенастройки с одного вида газа на другой заменить закрепленный на оборудовании технический паспорт, указав новые параметры, приведенные в прилагаемой наклейке



В некоторых случаях (для печей) может потребоваться замена двух табличек с техническим паспортом - одна из них расположена снаружи рядом с соединением для подключения подачи газа, другая - внутри (см. раздел «ИЛЛЮСТРАЦИИ», «g»).



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА



Перед проведением любых работ пользователи должны соответствующим образом подготовиться, ознакомившись с настоящим руководством и приняв на вооружение установленные правила безопасности для того, чтобы обезопасить любое взаимодействие с оборудованием.



Любое конструктивное изменение, отражающееся на работе и безопасности оборудования, должно вноситься только техническими специалистами, предоставленными производителем или получившими его формальную авторизацию. В противном случае производитель снимает с себя всякую ответственность за вносимые изменения и за ущерб, который может возникнуть вследствие них.



Даже после соответствующей подготовки при первом применении оборудования следует сначала проводить некоторые операции в режиме пробной имитации для быстрого запоминания основных аспектов работы оборудования, например, включения, выключения и т. д.



Перед выпуском оборудование подвергается испытанию со стороны изготовителя и поставляется настроенной для того вида газа и электрического напряжения, которые указаны в техническом паспорте.



При подаче сжиженного газа (бутана или пропана) под давлением 50 мбар перед прибором следует установить стабилизатор давления 50 мбар.

**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ПЕРВЫЙ ЗАПУСК** / По завершении размещения оборудования и его подключения к источникам питания (включая соединение с канализацией, если это предусмотрено) следует провести следующую серию операций.

1. Удаление защитных материалов (масла, смазок, силикона и т. д.) изнутри и снаружи варочного отсека (см. гл. 3 /

«Удаление защитных материалов»)

2. Общие проверки и осмотр, а именно:

- Пробное включение сетевых выключателей и открытие задвижек (например, электрических, водяных, газовых, если это предусмотрено).

- Проверка слива (если это предусмотрено).

- Проверка и осмотр внешних систем вытяжки дыма/пара (если это предусмотрено).

- Проверка и осмотр защитных панелей (все панели должны быть установлены правильно).

## ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА УЗЛОВ ГАЗОВОГО СНАБЖЕНИЯ



По завершении действий по подключению, описанных в предыдущих параграфах, оборудование, даже пройдя точную калибровку на этапе испытания, должно быть подвергнуто проверке на конечном месте эксплуатации для частичного выявления исходных рабочих параметров.



Первая проверка позволяет вычислить, с учетом изначально выбранного типа питания, поставляемого газовой компанией, точное давление поступающего газа.

## ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ ПОДАВАЕМОГО ГАЗА



В том случае, если измерения показывают давление на 20 % ниже номинального (например,  $G20\ 20\ \text{мбар} \leq 17\ \text{мбар}$ ), следует прервать установку и связаться с компанией-поставщиком газа



В том случае, если измерения показывают давление на 20 % выше номинального (например,  $G20\ 20\ \text{мбар} \geq 25\ \text{мбар}$ ), следует прервать установку и связаться с компанией-поставщиком газа



Компания-производитель не признает за собой гарантийных обязательств в том случае, если эксплуатация производится при

давлении газа ниже или выше указанных значений.



Убедиться в отсутствии утечек газа



После проверки давления и вида подаваемого газа может возникнуть необходимость проведения следующих действий. 1. Замена форсунки (в случае, если через сеть поступает газ, отличный от того, на который изначально рассчитано устройство - см. гл. 6)

## ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ



При отключении изделия из-за неисправности или в экстренной ситуации, если возникла непосредственная опасность для пользователя, в обязательном порядке следует изолировать изделие от электро-, водо- и газоснабжения.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗ-ЗА НЕПОЛАДОК В РАБОТЕ

**Предохранительные элементы / ОТКЛЮЧЕНИЕ:** В потенциально опасных ситуациях происходит срабатывание предохранительного элемента, который автоматически прекращает нагрев. Процесс готовки приостанавливается до устранения причин неполадки.

**ПОВТОРНЫЙ ПУСК:** После устранения неполадки, повлекшей за собой срабатывание предохранительного элемента, квалифицированный работник может снова включить изделие с помощью ответствующих органов управления.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ



Перед вводом изделия в эксплуатацию и после длительного простоя необходимо тщательно очистить его, чтобы устранить любые остатки загрязнений (см. «Устранение защитных материалов»).



Удалите блокиратор предохранительного клапана давления в полости - СМ. РАЗД. РИС. - ПОЗ.

## г) ДЕТАЛЬ К

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

1. Проверить санитарно-гигиеническое состояние изделия.
2. Проверить должную работу вытяжной системы в помещении.
3. Вставить штекер изделия в розетку электрического питания.
4. Включить электропитание изделия, открыть подачу газа и воды.
5. Убедиться, что дренажная система свободна от засоров (если имеется). Выполнить действия, описанные в главе «Начало готовки».



Для удаления воздуха из трубопровода достаточно открыть газовый кран, повернуть рукоятку изделия в положение розжига, удерживая ее нажатой, поднести открытое пламя (спичку или т. п.) к запальнику и дождаться воспламенения газа.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД /

По завершении вышеперечисленных действий необходимо выполнить следующее.

1. Перекрыть подачу на изделие газа, воды и электропитания с помощью сетевых задвижек и выключателей.
2. Убедиться, что сливные вентили (если имеются) находятся в закрытом положении.
3. Проверить санитарно-гигиеническое состояние оборудования.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД /

В случае длительного простоя необходимо выполнить все вышеописанные действия, предусмотренные для ежедневного отключения, и обеспечить защиту частей, подверженных окислению, следующим образом.

1. Для очистки частей использовать теплый слабый мыльный раствор.
2. Тщательно промыть части, не ис-

пользовать прямые струи воды или струи под напором.

3. Аккуратно высушить все поверхности с помощью неабразивного материала.

4. Для создания защитной пленки на всех поверхностях из нержавеющей стали протереть их неабразивной тканью, слегка смоченной в вазелиновом масле бытового назначения.

Если оборудование имеет дверцы с резиновыми прокладками, оставить двер-

цы приоткрытыми для проветривания, а на резиновые прокладки нанести защитный слой талька.

Регулярно проветривать оборудование и помещение.



Для поддержания оборудования в безукоризненном техническом состоянии следует не реже одного раза в год проводить его техническое обслуживание силами уполномоченного технического специалиста.



## СМЕНА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА ГАЗА

6.

**КОНТРОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ ПО ЦЕПИ / См.**  
Определение давления газа на входе.

**КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ИНЖЕКТОРЕ**



Если измеренное давление на 20% ниже входного давления, временно прекратите установку и обратитесь в уполномоченную службу поддержки



Если измеренное давление выше входного давления, приостановите установку и обратитесь в уполномоченную службу поддержки

**ЗАМЕНА ИНЖЕКТОРА ЗАПАЛЬНОЙ ГОРЕЛКИ / СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. l)**

Закройте запорный кран выше прибора по цепи.

МОДЕЛЬ 700

1. Снимите нижнюю панель  
2. Демонтируйте корпус горелки  
3. Снимите свечу накалывания, чтобы не повредить ее при замене инжектора (Рис. 1В).

4. Открутите гайку и разберите инжектор запальной горелки (инжектор подключен к биконусу).

5. Замените инжектор запальной горелки (Рис. 1А) на соответствующий выбранному газу (см. Справочную таблицу).

6. Закрутите гайку с новым инжектором.

7. Вновь установите свечу накалывания

8. Включите запальную горелку, чтобы убедиться в отсутствии утечек газа.

МОДЕЛЬ 900

- Снимите изоляционную защитную панель.

- Отвинтите гайку и пилотную форсунку.

- Замените пилотный инжектор (Рис.1 / А) на тот, который соответствует выбранному газу, как указано в справочной таблице.

- Затяните гайку новой форсунки.

- Зажгите пилотную горелку, чтобы убедиться в отсутствии утечки газа.

**ЗАМЕНА ИНЖЕКТОРА ГОРЕЛКИ - СМ. РАЗД. РИС. - ПОЗ. m)**

1. Закройте запорный кран выше прибора по цепи. / 2. Выкрутите инжектор из его гнезда (Рис. 3).

/ 3. Замените инжектор на соответствующий газу / см. Справочную таблицу.

/ 4. Тщательно вкрутите инжектор в соответствующее гнездо.



Проверьте газовое уплотнение с помощью соответствующих инструментов

**РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - СМ. РАЗД. РИС. - ПОЗ. n) / В некоторых**

моделях теплопроизводительность можно уменьшить при помощи перепускного винта регулировки минимального уровня пламени (Рис. 2), «откалиброванного» и затянутого до упора (см. Справочную таблицу по газу). Откройте запорный кран

выше прибора по цепи.



**В случае замены винта, по окончании операции навесьте на него пломбу, предохраняющую от несанкционированного вмешательства**



## СМЕНА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА ГАЗА

7.



Перед началом работы ознакомьтесь с разделом «Общие сведения и требования по безопасности».

Перед тем, как приступить к работе, снимите ручки и приборную панель

### ЗАМЕНА КРАНА

1. Отвинтите входные и выходные соединения газа
2. Отвинтите трубку подачи запальной горелки
3. Отвинтите термopару
4. Установите новый кран
5. Вновь завинтите все соединения



**Проверьте газовое уплотнение с помощью соответствующих инструментов**

### ЗАМЕНА КЛАПАНА (косвенный нагрев)

1. Отвинтите входные и выходные газовые соединения и электрические соединения
2. Отвинтите трубку подачи запальной горелки
3. Отвинтите термopару
4. Установите новый кран
5. Вновь завинтите все соединения



**Проверьте газовое уплотнение с помощью соответствующих инструментов**

### ЗАМЕНА ТЕРМОПАРЫ

1. Отвинтите термopару от крана

2. Отвинтите термopару от запальной горелки
3. Поставьте новую термopару и вновь завинтите соединения

### ЗАМЕНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

1. Отсоедините высоковольтный кабель свечи зажигания
2. Отвинтите гайку
3. Установите новую свечу зажигания
4. Подсоедините кабель высокого напряжения

### ЗАМЕНА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Демонтируйте кран слива котла, наливной вентиль для залива воды в полость и кран регулировки уровня воды в полости
2. Снимите центральную панель
3. Отсоедините кабель от пьезоэлектрического запальника
4. Снимите подлежащий замене запальник
5. Установите новый пьезоэлектрический запальник



**При возвращении на место снятых деталей не изменяйте их положение.**



**При необходимости обратиться в лицензированный центр технической поддержки и прочитайте техническое руководство.**

**РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ - СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. о).**

Рисунки носят исключительно ориентировочный характер и могут подвергаться изменениям.

1. Ручка регулировки горелок (см. «Режимы работы и функции ручек, кнопок и световых индикаторов»).
2. Кнопка пьезоэлектрического розжига.
3. Кран для залива холодной воды в варочный отсек.
4. Кран для залива горячей воды в варочный отсек.
5. Наливной вентиль для заполнения полости водой.
6. Кран долива и контроля воды в полости.
7. Предохранительный клапан давления полости.
8. Указатель уровня воды в полости.
9. Вентиль выгрузки продуктов из варочного отсека.
10. Контроль пламени запальника (внутри прибора).
11. Ручка открытия/закрытия крышки.
12. Направляющий шланг для заливки воды в варочный отсек.
13. Варочный отсек.
14. Пробка слива воды из полости (внутри прибора).

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ РУЧЕК, КНОПОК И СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ / СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. р).** Информация носит ориентировочный характер и может подвергаться изменениям.

- ① **РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ГОРЕЛОК (ГАЗОВАЯ ВЕРСИЯ).** Выполняет три различные функции:
  1. Розжиг запального пламени и горелки.
  2. Регулировка интенсивности пламени (минимум - максимум).

3. Выключение прибора.

- ② **КНОПКА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РОЗЖИГА.** Выполняет следующую функцию:

1. При нажатии создает искру для розжига запального пламени.

- ③ ④ **РУЧКА ЗАЛИВКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.**

Функции:

1. Подача потока воды.
2. Перекрытие потока воды.

- ⑤ **ВЕНТИЛЬ ЗАЛИВА ВОДЫ.** Функции:

1. Подача потока воды для регулировки уровня воды внутри полости.
2. Перекрытие потока воды, подаваемой внутрь полости.

- ⑥ **КРАН УРОВНЯ ВОДЫ В ПОЛОСТИ.** Некоторые модели /

Функции: 1. Кран контроля и регулировки уровня воды в полости.

**ПУСК В РАБОТУ**

Прежде чем приступить к выполнению операций, ознакомьтесь с разделом «Общие сведения о безопасности / Остаточные риски»



Перед выполнением операций ознакомьтесь с разделом «Ежедневное включение».



**Категорически запрещается использовать котел в качестве фритюрницы.**



Эксплуатация изделия предусматривает наличие водопроводной воды внутри полости и варочного отсека. Любое другое применение считается ненадлежащим и потенциально опасным.



При первом включении дождитесь, пока воздух, который может образоваться в газовом контуре, полностью не выйдет из газовой трубы.

## ЗАЛИВКА ВОДЫ В ПОЛОСТЬ - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗ. q)

Некоторые модели

- Поверните кран регулировки уровня воды в полости (в моделях, где он предусмотрен) в положение слива (Открыто) (Рис. 1 А).
- Поверните в положение залива (Открыто) вентиль налива воды внутрь полости (Рис. 2 А) до МИН. уровня, показываемого указателем (ПОЗ. РИС. s) - Рис. 10).



Ежедневно проверяйте налив воды в полости и, при необходимости, регулируйте ее с помощью наливного вентиля и регулировочного крана.



Для серии 700 в прослойке помещается 8,5 литров воды. Для серии 900 в прослойке помещается 13 или 17 литров в зависимости от модели.



О полном заполнении полости на этапе налива воды свидетельствует ее вытекание из регулировочного крана (Рис. 1 В1).

После заполнения одновременно закройте заливной вентиль и кран регулировки уровня воды в полости (Рис. 1-2 В).

После завершения заливки воды в полость приступайте к загрузке котла.

**ЗАГРУЗКА КОТЛА - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗ. q) /** Убедитесь в том, что сливной вентиль варочного отсека находится в положении «Закрыто» (Рис. 3).



Сливной вентиль открывается путем поднятия и поворота ручки на 90°/180° (рис. 3А -3В) по отношению к закрытому положению клапана (Рис.3).

Откройте крышку котла и произве-

дите загрузку варочного отсека.



При загрузке варочного отсека соблюдайте уровень, обозначенный внутри самого отсека (см. РИС. ПОЗ. q)



Не загружайте в варочный отсек поваренную соль крупного помола, поскольку она опускается на дно и не может полностью раствориться. Не сыпьте соль в холодную воду.

## СМ. РАЗД. РИСУНКИ - ПОЗ. r)



ЗАЛЕЙТЕ воду (горячую и/или холодную) в варочный отсек при помощи 2 ручек (Рис.4).

Для заливки воды в варочный отсек нужно: Поднять крышку варочного отсека.

- Развернуть направляющий шланг к варочному отсеку (Рис. 5).
- Открыть нужную ручку залива воды (горячая, холодная, обе) (Рис. 4 А) и заполнить отсек в зависимости от рабочих потребностей.
- После заполнения закройте ручку (-и) (Рис. 4В).
- Установите направляющий шланг на место, чтобы не препятствовать закрытию крышки (Рис. 5).

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗИЦИЯ r)



Включение прибора допускается только после заливки воды в полость. Не включайте прибор при отсутствии воды (см. предыдущую страницу).



Включение прибора допускается только после заливки воды внутрь варочного отсека. Запрещается запускать прибор вхолостую (с порожним варочным отсеком).



В процессе эксплуатации контролируйте уровень воды внутри варочного отсека. При необходимости доливайте воду с помощью ручек налива воды.

- Нажмите на ручку управления горелкой и, удерживая ее в таком положении, поверните в положение розжига (Рис. 7D).
- Одновременно с поворотом ручки нажмите кнопку розжига (Рис. 6), чтобы высечь искру запальника.
- После возгорания запальника (его можно увидеть, открыв нижнюю дверцу прибора) поверните ручку (Рис. 7E) в минимальное и/или максимальное положение для регулировки рабочего пламени.
- Чтобы выключить прибор, поверните ручку включения в положение "0" (Рис. 7C).

## ПРОВЕРКА РАБОТЫ

**ПОЛОСТИ - см. разд. РИС. - ПОЗ. s) / На определенных моделях.**



В процессе эксплуатации за уровнем воды в полости можно следить при помощи указателя (Рис. 10).



В процессе эксплуатации давление в полости считывается манометром, расположенным на клапане (Рис. 11 С 11 С); при превышении **50 кПа** автоматически срабатывает вентиляционное отверстие (Рис. 11 А).



Предохранительный клапан давления можно активировать вручную при помощи круглой ручки, расположенной на самом клапане (Рис. 11 В); означенная операция позволяет уменьшить давление внутри контура.



В процессе эксплуатации контролируйте температуру. При

необходимости доливайте воду в полость через заливной вентиль.

По достижении рабочего давления (об этом можно понять по вентиляционном отверстии предохранительного клапана) поверните ручку управления горелкой в положение минимума.

В процессе эксплуатации контролируйте уровень воды при помощи указателя (Рис.10); при необходимости доливайте воду посредством ручек налива воды.



При доливе воды во время работы прибора имеется остаточный риск получения ожогов. Пользуйтесь соответствующими средствами предохранения и защиты.

После завершения процесса приготовления отключите прибор, повернув ручку управления горелкой в положение «0».

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРОДУКТА - см. разд. РИС. - ПОЗ. s)

Поверните в положение "0" (Рис. 10B) ручку управления горелкой.



Во время извлечения продукта емкость для его сбора следует наполнять до половины для безопасности ее перемещения.



Принимайте соответствующие меры индивидуальной защиты. При выполнении рабочих операций пользуйтесь подходящими средствами индивидуальной защиты.

1. Установите подходящую по типу материала и вместимости емкость под сливной вентиль (Рис. 11).
2. Приподнимите ручку и начните вращение; ручка может поворачиваться на 180° (см. Рис. 12).
3. Визуально следите за наполнением емкости. После заполнения

емкости примерно на 3/4 от общего объема закройте сливной вентиль.  
4. Разместите емкость в месте, заранее отведенном для хранения готового продукта.

Повторяйте действия из пунктов 1-2-3-4 до полного опорожнения варочного отсека.

### ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ - см. разд. РИСУНКИ - ПОЗИЦИЯ г)

 После завершения рабочего цикла установите ручку управления горелкой в положение «0».

 Следует регулярно чистить прибор и удалять из него налет и/или остатки пищевых продуктов - см. главу «Техническое обслуживание».

 Световые индикаторы (при наличии) не должны гореть.

1. Убедитесь в идеальной чистоте и соответствии прибора санитарно-гигиеническим требованиям (см. «Техническое обслуживание»).
2. Перекройте сетевую подачу к прибору газа, воды и электропитания.

RU



## ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.

### ОБЯЗАННОСТИ - ЗАПРЕТЫ - СОВЕТЫ - РЕКОМЕНДАЦИИ

 Прежде чем приступить к обслуживанию оборудования, ознакомьтесь с главами 2 и 5.

 Если оборудования соединено с дымоходом, следует очищать дымоотводную трубу согласно местным нормативным требованиям (дополнительные сведения следует запросить у организации, выполнявшей установку).

 Оборудование предназначено для приготовления пищевых продуктов. Следует поддерживать оборудование и окружающее его пространство в чистоте. Несоблюдение санитарно-гигиенических норм может стать причиной преждевременного износа оборудования и возникновения опасных ситуаций.

 Загрязнения, скапливающиеся вокруг источников тепла, могут воспламеняться во время эксплуатации оборудования, создавая

опасные ситуации. Оборудование следует регулярно чистить, удаляя все загрязнения и/или остатки пищевых продуктов.

 Химическое воздействие соли и/или уксуса, а также других веществ, содержащих хлориды, в длительной перспективе может стать причиной коррозии поверхностей в зоне готовки. В случае применения таких веществ оборудование следует аккуратно вымыть с моющим средством, обильно промыть водой и тщательно просушить.

 Следует бережно относиться к поверхностям из нержавеющей стали во избежание их повреждения, в частности, избегать применения разбавляющих веществ, не использовать абразивные материалы или острые приспособления.

 Химические свойства чистящего средства для варочной поверхности должны отвечать определенным требованиям: pH больше 12, без хлоридов и аммиа-

ка, вязкость и плотность как у воды. Для чистки наружных и внутренних частей оборудования использовать неагрессивные средства (бытового типа, предназначенные для чистки стали, стекла и эмали).



Следует внимательно читать информацию на этикетках таких средств. Использовать подходящие средства индивидуальной защиты в зависимости от выполняемых работ (см. соответствующие обозначения на упаковке).



В случае длительного простоя следует отключить оборудование от всех источников питания, а также тщательно очистить все его внутренние и наружные поверхности.



Следует дождаться, когда оборудование и все его части остынут, во избежание получения пользователем ожогов.

## ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА



Удалите все предметы из варочного отсека. При помощи обычного пульверизатора нанесите на все поверхности (варочный отсек, крышка и все открытые поверхности) жидкое моющее средство и вручную, при помощи неабразивной губки, тщательно очистите весь прибор.

Затем обильно промойте варочный отсек питьевой водой (не используя прямые струи воды под напором и пароочистители). Дайте воде стечь через сливной ventиль.

Сливной ventиль котла можно открывать только после размещения под ним емкости, подходящей по типу материала и вместимости. Для безопасности перемещения заполняйте емкость до половины.

Опорожните емкость согласно правилам утилизации, действующим в месте эксплуатации, и поставьте опорожненный контейнер обратно в отведенное для него место.

Повторяйте указанные выше операции вплоть до полного опорожнения котла.

По окончании данных действий тщательно протрите варочный отсек неабразивной тканью.

При необходимости повторите указанные выше действия в рамках нового цикла очистки.

## ОЧИСТКА В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

Некоторые модели /

См. гл. 5 / Операции по Прекращению работы / Длительный простой

После завершения операций дождитесь охлаждения прибора и слейте воду из полости через соответствующую пробку, расположенную в ее нижней части (см. гл. 8 / Расположение основных компонентов).

Откручивайте сливную пробку только после размещения под полостью емкости, подходящей по типу материала и вместимости. Для безопасности перемещения заполняйте емкость до половины. Опорожните емкость согласно правилам утилизации, действующим в месте эксплуатации, и поставьте опорожненный контейнер обратно в отведенное для него место. Повторяйте указанные выше операции вплоть до полного слива воды из полости.

**Для завершения операций обратитесь к гл. 5 / Прекращение работы**

**Регулярно проветривайте оборудование и помещения.**

# **СВОДНАЯ ТАБЛИЦА: «КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА - ВИД РАБОТ - ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ»**



Прежде чем приступить к проведению работ, ознакомиться с гл. 2 «Должностное положение и квалификация»



При обнаружении неисправности рядовой пользователь должен произвести первичный осмотр с целью установить причину неполадки и, при наличии у него соответствующего допуска, устранить ее и восстановить правильную ра-

боту оборудования.



Если не представляется возможным устранить причину неисправности, необходимо выключить оборудование, отсоединить его от сети электропитания и закрыть все питающие краны, а затем обратиться в авторизованную службу технической поддержки.



Уполномоченный технический специалист может вмешаться, если рядовой пользователь не смог определить причину неисправности или если для восстановления правильной работы оборудования необходимо выполнить работы, для которых у рядового пользователя нет допуска.

RU

| НЕОБХОДИМЫЕ ОПЕРАЦИИ                                                              |                                                                     | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Очистка прибора и компонентов, контактирующих с пищевыми продуктами | Ежедневно                               |
|  | Очистка при первом запуске                                          | После поступления на объект и установки |
|                                                                                   | Чистка дымохода                                                     | Ежегодно                                |
|                                                                                   | Проверка термостата                                                 | При необходимости - Ежегодно            |
|                                                                                   | Смазка газовых кранов                                               | При необходимости                       |
|                                                                                   | Проверка / Замена газовых труб                                      | При необходимости                       |

**ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ** / При возникновении неисправностей оборудования использовать приведенную ниже таблицу для устранения наименее серьезные из них.

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                       | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                                                                                                     | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прибор не включается                                | Не включен главный выключатель / СРАБОТАЛ дифференциальный или терромагнитный выключатель                                                                             | Включите главный выключатель / Переустановите дифференциальный или терромагнитный выключатель                                                                                                                                                                                                    |
| Вода не сливается                                   | Засорен слив                                                                                                                                                          | Прочистите сливной фильтр / Очистите сток от возможных загрязнений.                                                                                                                                                                                                                              |
| Внутренние стенки ванны покрыты известковым налетом | Слишком жесткая вода, умягчитель воды исчерпал свой ресурс.                                                                                                           | Подсоедините прибор к умягчителю. / Произведите регенерацию умягчителя./ Удалите известковый налет из варочного отсека                                                                                                                                                                           |
| Пятна в варочном отсеке                             | Низкое качество воды / Некачественное моющее средство / Недостаточное ополаскивание                                                                                   | Отфильтруйте воду (см. Техническое руководство) / Пользуйтесь рекомендованным моющим средством / Повторите ополаскивание                                                                                                                                                                         |
| Газовое оборудование не включается                  | Закрит газовый кран / В трубах присутствует воздух / Вышел из строя пьезоэлектрический зажигатель                                                                     | Откройте газовый кран / Повторите процедуру розжига / Замените пьезоэлектрический зажигатель                                                                                                                                                                                                     |
| Запальная горелка не включается                     | Отсутствует газ / Отключается запальная горелка / Сопло запальной горелки засорено / Неподходящее сопло запальной горелки / Клапан не подает газ на запальную горелку | Откройте кран подачи газа / Проверьте исправность предохранительного термостата (см. Техническое руководство) или термопары / Прочистите отверстие сопла или замените его / Замените сопло запальной горелки / Проверьте контакты, обеспечивающие срабатывание розжига / Замените газовый клапан |

| НЕИСПРАВНОСТЬ                                              | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                  | РЕШЕНИЕ                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается главная горелка (косвенный нагрев)           | Отсутствует воздух в полости / Повреждено реле давления полости                    | Заполните полость / Замените реле давления                                                                                                 |
| Чрезмерная утечка из предохранительного клапана            | Слишком высокий уровень воды / Присутствие известкового налета в полости           | При выключенном приборе откройте кран слива и слейте избыточную воду / Удалите известковую накипь из полости (см. Техническое руководство) |
| Не заливается вода в полость (косвенный нагрев)            | Не подается вода / Поврежден кран / Трубы засорены известковым налетом             | Откройте сетевой кран / Замените кран для залива воды в полость / Удалите известковые отложения из труб либо замените их                   |
| Из крана для залива котла не выходит горячая/холодная вода | Не подается вода / Поврежден кран подачи воды / Трубы засорены известковым налетом | Откройте сетевой кран / Замените заливной кран / Удалите известковые отложения из труб либо замените их                                    |

RU



Если не представляется возможным устранить причину неисправности, необходимо выключить оборудование, отсоединить его от сети электропитания и закрыть все питающие краны, а затем обратиться в авторизованную службу технической поддержки



## ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



Утилизацию материалов в обязательном порядке следует выполнять согласно законодательным нормам страны, где происходит вывод оборудования из эксплуатации

В СООТВЕТСТВИИ с директивами (см. Раздел 0.1), касающимися ограничения использования вредных веществ при производстве электрического и электронного оборудования, а также утилизации отходов. Символ в виде перечеркнутого мусорного бака на оборудовании или его упаковке указывает, что оборудование в конце своего жизненного цикла должно утилизироваться отдельно от прочих отходов. Раздельная утилизация этого оборудования после завершения его срока службы организуется и осуществляется производителем. Для утилизации данного оборудования пользователь должен обратиться к производителю и следовать его указаниям по раздельной утилизации изделия в конце его срока службы. Надлежащим образом организованный раздельный сбор и последующее направление оборудования на вторичную переработку и утилизацию при соблюдении норм по охране окружающей среды способствует предотвращению негативных воздействий на окружающую среду и на здоровье людей, а также обеспечивает повторное использование и/или переработку материалов, из которых состоит изделие. Незаконная утилизация оборудования пользователем ведет к применению административных санкций, предусмотренным действующим законодательством.



**Вывод из эксплуатации и демонтаж оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами по обслуживанию электрического и механического оборудования с обязательным применением соответствующих средств индивидуальной защиты: спецодежды, соответствующей типу проводимых работ, защитных перчаток, защитной обуви, касок и очков.**



**Демонтаж следует производить, предварительно освободив вокруг оборудования достаточное пространство, обеспечивающее полную безопасность движений.**

Необходимо:

- Обесточить сеть электроснабжения.
- Отключить оборудование от электрической сети.
- Демонтировать электрические провода, находящиеся вне оборудования.
- Перекрыть кран на входе системы циркуляции воды (задвижку сети водоснабжения).
- Отсоединить и демонтировать шланги системы циркуляции воды.
- Отсоединить и демонтировать шланг для слива «серой» воды.



**После проведения данных операций часть пола вокруг оборудования может оказаться влажной, поэтому, прежде чем переходить к последующим действиям, необходимо ее высушить.**

Приведя рабочую территорию в вышеописанное состояние, необходимо:

- Демонтировать защитные панели.
- Отделить друг от друга основные узлы оборудования.
- Разделить узлы оборудования в соответствии с их характером (например, механические металлические детали, детали электрооборудования и т. д.) и отправить их в центры раздельного сбора.

## УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ



В процессе эксплуатации и технического обслуживания следует избегать выброса в окружающую среду загрязняющих веществ (масла, жира и пр.), принимая меры к их раздельной утилизации в зависимости от их состава при соблюдении действующего законодательства.

Незаконная утилизация отходов предполагает применение санкций, предусмотренных действующим на территории страны утилизации законодательством.



|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE - CODE - CODE - CÓDIGO - KOD - КОД - KODE                                                                                                                                                             | N° 200774                                                                       |
| EDIZIONE - EDITION - EDITION - EDICIÓN - AUSGABE<br>- EDIÇÃO - WYDANIE - EDITIE - UTGAVE - UTGÅVA- KIA-<br>DAS                                                                                               | Rev. 1 - 03/2022                                                                |
| TIPO DI DOCUMENTO - TYPE OF DOCUMENT - TYPE DE<br>DOCUMENT - TIPO DE DOCUMENTO - DOKUMENTTYP -<br>TIPO DE DOCUMENTO - TYP DOKUMENTU - DOCUMENT-<br>TYPE - ТИП ДОКУМЕНТА - TYPE DOKUMENT - TYP AV<br>DOKUMENT | M.I.U. / manuale di<br>installazione e uso /<br>installation and user<br>manual |
| MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELO - MODELL<br>- МОДЕЛЬ - MODELL - MODELL                                                                                                                                     | GAS / GAZ                                                                       |
| ANNO - YEAR - ANNÉE - AÑO - ANO - ROK - JAAR -<br>ГОД - BYGGÅR - ÅR - ÉVE                                                                                                                                    | 2022                                                                            |
| CONFORMITÀ - CONFORMITY - CONFORMITÉ -<br>CONFORMIDAD - KONFORMITÄT - CONFORMIDADE<br>- ZGODNOŚĆ - CONFORMITEIT - MEGFELELÉSÉRT                                                                              | CE                                                                              |

## TARGA DI IDENTIFICAZIONE - IDENTIFICATION PLATE

**A - Indirizzo Costruttore** - Manufacturer's Address

**B - Apparecchiatura Elettrica** - Electrical Appliance

**C - Apparecchiatura Gas** - Gas Appliance

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>A</b> | MADE IN EU<br>COMMERCIAL<br>COOKING EQUIPMENT | <b>CE</b> |
|          | REA 1523814 ITALY                             |           |
| V        | MODEL<br>MOD. M                               | <b>B</b>  |
| Hz       | SE<br>NO. NUM. S                              |           |

|             |               |                   |       |              |                    |       |        |
|-------------|---------------|-------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------|
| <b>A</b>    | Mod.          | SN° DR            |       |              |                    |       |        |
|             | V             | Hz                | kW    | Type         |                    |       |        |
| Cat.        | DE-ES-IE      | PT                | PL    | FR-BE        | NL                 | MT-CY | AT-CH  |
| Pr (mbar)   | 12H3+         | 12H3+             | 12E3P | 12E43+       | 12L3P              | 13BP  | 12H3BP |
|             | 20,28/37      | 20,28/37, 50/67   | 20,37 | 20/25, 29/37 | 25,37, 50          | 30    | 20,50  |
| Cat.        | LU            | NO-EE-LT-SK-SL-TS | RO    | DE           | AL-IS-DK-FIN-SE-BG | LV    |        |
| Pr (mbar)   | 12E3P         | 12H3P             | 12E3P | 12E3BP       | 12H3BP             | 12H   |        |
|             | 20,37, 50     | 20                | 20    | 20,20, 50    | 20,30              | 20    |        |
| 1 Qn<br>(m) |               | kW                |       | m³/h         | G30                |       | Kg/h   |
|             | EN 203-1 0694 | PIN N° BL 2792    | G23   | m³/h         | G31                |       | Kg/h   |

## NORMATIVE / STANDARDS OF REFERENCE

/ Reg. 2016/426/CE (GAR) / EN 437 EN 203-1 EN 203-2-3; EN 203-3

/ Dir. 2011/65/EU (ROHS II) / Dir. 2012/19/EU (WEEE)

/ Reg. 1935/2004/CE (MOCA)

## / TECHNICAL DATA

| MOD.                           | Dim. vasca (cm) | Capacità vasca (l) | Bruciatori gas (kW) | Attacco gas Ø "  | Ass. el (W)           | Alim. (kW)      | Peso (kg)   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| MOD.                           | Dim. tank (cm)  | Tank capacity (l)  | Gas burners (kW)    | Gas coupling Ø " | Power consumption (W) | El. supply (kW) | Weight (kg) |
| <b>SU ARMADIO / ON CABINET</b> |                 |                    |                     |                  |                       |                 |             |
| <b>PEG7750I</b>                | 40x42           | 50                 | 12,5                | 1/2"             | -                     | -               | 91          |
| <b>PEG98A100</b>               | 60x42           | 100                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 118         |
| <b>PEG98A150</b>               | 60x54           | 150                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 123         |
| <b>PEG98A100I</b>              | 60x42           | 100                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 143         |
| <b>PEG98A150I</b>              | 60x54           | 150                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 148         |
| <b>TOP</b>                     |                 |                    |                     |                  |                       |                 |             |
| <b>PEG98T100</b>               | 60x42           | 100                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 113         |
| <b>PEG98T150</b>               | 60x54           | 150                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 118         |
| <b>PEG98T100I</b>              | 60x42           | 100                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 138         |
| <b>PEG98T150I</b>              | 60x54           | 150                | 21                  | 1/2"             |                       |                 | 143         |



1. **I diametri degli ugelli** sono espressi in 1/100mm – The diameter of the nozzles are indicated in 1/100mm - Le diamètres des gicleur sont exprimés en 1/100mm - Diameter der Düsen ist in 1/100mm angegeben – Los diámetros de las boquillas se indican en 1/100mm.

2. **RDA:** Regolazione dell'aria primaria; Primary air regulation; Réglage de l'air primaire; Primärlufteinstellung; Regulación de la entrada del aire.

| <b>CARATTERISTICHE ACQUA / WATER SPECIFICS</b>          |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Durezza / Hardness                                      | Softened Max. 7°TH (5°e, 4°dH, 70ppm)                   |
| Qualità / Quality                                       | Chloride Cl-: 100 mg/l max. / Chlorine Cl2: 0.2mg/l max |
| Conducibilità / Conductivity                            | Min 20 µS/cm                                            |
| Temperatura acqua in ingresso / Inlet water temperature | Max 60 °C                                               |

## / TECHNICAL DATA

**AT** / Austria  
**AL** / Albania  
**BE** / Belgium  
**BG** / Bulgaria  
**CH** / Switzerland  
**CY** / Cyprus  
**CZ** / Czech Rep.  
**DE** / Germany  
**DK** / Denmark

**EE** / Estonia  
**ES** / Spain  
**FI** / Finland  
**FR** / France  
**GB** / UK  
**GR** / Greece  
**HR** / Croatia  
**HU** / Hungary  
**IE** / Ireland

**IS** / Iceland  
**IT** / Italy  
**LT** / Lithuania  
**LV** / Latvia  
**LU** / Luxembourg  
**MK** / Macedonia  
**MT** / Malta  
**NL** / Netherland

**NO** / Norway  
**PL** / Poland  
**PT** / Portugal  
**RO** / Romania  
**SE** / Sweden  
**SI** / Slovenia  
**SK** / Slovakia  
**TR** / Turkey

**IT, IE, GR, GB, ES, PT, BG, CZ, DK, FI, EE, SE, HR, LT, LU, LV, NO, PL, RO, SI, SK, TR, AL, MK, CH**

| Modelli – Models                                     |                                                                  | PEG7750I | PEG98...100/150 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Tipo – Type <b>A1</b>                                |                                                                  |          |                 |
| Potenza nominale -<br>Nominal<br>thermal power       | (kW)                                                             |          | 12,5            |
|                                                      | G20                                                              | m³/h     | 1,322           |
| Consumo gas -<br>Gasconsumption                      | G30/G31                                                          | kg/h     | 0,985/0,971     |
|                                                      |                                                                  |          | 1,655/1,630     |
| Bruciatore<br>principale - Main<br>burner            | G20 20 mbar*                                                     |          | 245/350L        |
|                                                      |                                                                  |          | 200/350L        |
| R.D.A.-X mm                                          |                                                                  |          | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                                    |                                                                  | 150      | 180             |
| Bruciatore pilota -<br>Pilot burner<br>(max 0,25 kW) | G20 20 mbar*                                                     |          | 27              |
|                                                      |                                                                  |          | 50              |
| Bruciatore<br>principale - Main<br>burner            | G30/G31<br>28-30/37 mbar* G30/G31<br>30/30 mbar*<br>G31 37 mbar* |          | 175K            |
|                                                      |                                                                  |          | 140K            |
| R.D.A.-X mm                                          |                                                                  |          | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                                    |                                                                  | 95       | 130             |
| Bruciatore pilota<br>Pilot burner (max<br>0,25 kW)   | G30/G31<br>28-30/37 mbar* G30/G31<br>30/30 mbar*<br>G31 37 mbar* |          | 19              |
|                                                      |                                                                  |          | 30              |

\*Pressione gas alla rampa / Inlet gas pressure

| <b>DE</b>                                                   |                         |             |                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| Modelli – Models                                            |                         |             | <b>PEG7750I</b>        | <b>PEG98...100/150</b>           |
| Tipo – Type <b>A1</b>                                       |                         |             |                        |                                  |
| <b>Potenza nominale -<br/>Nominal thermal power</b>         | <b>(kW)</b>             |             | 12,5<br>(12 kW G30/31) | 21 (22 kW G30/31)<br>(20 kW G25) |
| <b>Consumo gas -<br/>Gasconsumption</b>                     | <b>G20</b>              | <b>m³/h</b> | 1,322                  | 2,220                            |
|                                                             | <b>G25</b>              | <b>m³/h</b> | 1,538                  | 2,583                            |
|                                                             | <b>G30/G31</b>          | <b>kg/h</b> | 0,946/0,932            | 1,733/1,708                      |
| <b>Bruciatore princ - Main<br/>burner</b>                   | <b>G20 20 mbar*</b>     |             | 245/350L               | 200/350L                         |
| <b>R.D.A.-X mm</b>                                          |                         |             | -                      | -                                |
| <b>BY PASS-Ø-1/100mm</b>                                    |                         |             | 150                    | 180                              |
| <b>Bruc. pil. - Pilot burner (max<br/>0,25 kW)</b>          | <b>G20 20 mbar*</b>     |             | 27                     | 50                               |
| <b>Bruc.princ -<br/>Main burner</b>                         | <b>G25 20 mbar*</b>     |             | 280/410L               | 215/350L                         |
| <b>R.D.A.-X mm</b>                                          |                         |             | -                      | -                                |
| <b>BY PASS-Ø-1/100mm</b>                                    |                         |             | 150                    | 180                              |
| <b>Bruciatore pilota<br/>Pilot burner<br/>(max 0,25 kW)</b> | <b>G25 20 mbar*</b>     |             | 27                     | 50                               |
| <b>Bruc.princ -<br/>Main burner</b>                         | <b>G30/G31 50 mbar*</b> |             | 145/250K               | 120/250M5                        |
| <b>R.D.A.-X mm</b>                                          |                         |             | -                      | -                                |
| <b>BY PASS-Ø-1/100mm</b>                                    |                         |             | 80                     | 110                              |
| <b>Bruciatore pilota<br/>Pilot burner (max 0,25<br/>kW)</b> | <b>G30/G31 50 mbar*</b> |             | 19                     | 30                               |

| <b>MT, CY, IS</b>                                       |                            |             |                 |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Modelli – Models                                        |                            |             | <b>PEG7750I</b> | <b>PEG98...100/150</b> |
| Tipo – Type <b>A1</b>                                   |                            |             |                 |                        |
| <b>Potenza nominale -<br/>Nominal<br/>thermal power</b> | <b>(kW)</b>                |             | 12,5            | 21                     |
| <b>Consumo gas -<br/>Gasconsumption</b>                 | <b>G30/G31</b>             | <b>kg/h</b> | 0,985/0,971     | 1,655/1,630            |
| <b>Bruciatore princ - Main<br/>burner</b>               | <b>G30/G31 30/30 mbar*</b> |             | 175K            | 140K                   |
| <b>R.D.A.-X mm</b>                                      |                            |             | -               | -                      |
| <b>BY PASS-Ø-1/100mm</b>                                |                            |             | 95              | 130                    |
| <b>Bruc. pil. - Pilot burner<br/>(max 0,25 kW)</b>      | <b>G30/G31 30/30 mbar*</b> |             | 19              | 30                     |

\*Pressione gas alla rampa / Inlet gas pressure

| NL                                          |                        |      |             |                 |
|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-----------------|
| Modelli – Models                            |                        |      | PEG7750I    | PEG98...100/150 |
| Tipo – Type <b>A1</b>                       |                        |      |             |                 |
| Potenza nominale -<br>Nominal thermal power | (kW)                   |      | 12,5        | 21              |
| Consumo gas -<br>Gasconsumption             | G20                    | m³/h | 1,322       | 2,220           |
|                                             | G25.3                  | m³/h | 1,503       | 2,525           |
|                                             | G30/G31                | kg/h | 0,985/0,971 | 1,630 (G31)     |
| Bruciatore princ - Main<br>burner           | G20 20 mbar*           |      | 245/350L    | 200/350L        |
| R.D.A.-X mm                                 |                        |      | -           | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                           |                        |      | 150         | 180             |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)  | G20 20 mbar*           |      | 27          | 50              |
| Bruciatore princ - Main<br>burner           | G25.3 25 mbar*         |      | 255/350L    | 210/350L        |
| R.D.A.-X mm                                 |                        |      | -           | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                           |                        |      | 150         | 180             |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)  | G25.3 25 mbar*         |      | 27          | 50              |
| Bruciatore princ - Main<br>burner           | G30/G31 30/30<br>mbar* |      | 175K        | 140K            |
| R.D.A.-X mm                                 |                        |      | -           | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                           |                        |      | 95          | 130             |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)  | G30/G31 30/30<br>mbar* |      | 19          | 30              |

\*Pressione gas alla rampa / Inlet gas pressure

| HU                                             |                                |      |             |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------|-----------------|
| Modelli – Models                               |                                |      | PEG7750I    | PEG98...100/150 |
| Tipo – Type A1                                 |                                |      |             |                 |
| Potenza nominale -<br>Nominal thermal<br>power | (kW)                           |      | 12,5        | 21 (20kW G20)   |
| Consumo gas -<br>Gasconsumption                | G20                            | m³/h | 1,532       | 2,115           |
|                                                | G25.1                          | m³/h | 1,535       | 2,578           |
|                                                | G30/G31                        | kg/h | 0,985/0,971 | 1,655/1,630     |
| Bruciatore princ -<br>Main burner              | G20 25 mbar*                   |      | 230/350L6   | 185/350L        |
| R.D.A.-X mm                                    | G20 25 mbar*                   |      | -           | -               |
| Bruciatore princ -<br>Main burner              | G25.1 25 mbar*                 |      | 275/350L    | 220/350L        |
| R.D.A.-X mm                                    | G25.1 25 mbar*                 |      | -           | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                              | G20 25 mbar*<br>G25.1 25 mbar* |      | 150         | 180             |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)     | G20 25 mbar*<br>G25.1 25 mbar* |      | 27          | 50              |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)     | G30/G31<br>29/37 mbar*         |      | 175K        | 140K            |
| R.D.A.-X mm                                    |                                |      | -           | -               |
| BY PASS-Ø-1/100mm                              |                                |      | 95          | 130             |
| Bruc. pil. - Pilot burner<br>(max 0,25 kW)     | G30/G31<br>29/37 mbar*         |      | 19          | 30              |

| ALL COUNTRIES                              |         |      |             |                 |
|--------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|
| Modelli – Models                           |         |      | PEG7750I    | PEG98...100/150 |
| Tipo – Type A1                             |         |      |             |                 |
| Potenza ridotta -<br>Reduced thermal power | (kW)    |      | 3,85        | 5,7             |
| Consumo gas -<br>Gasconsumption            | G20     | m³/h | 0,407       | 0,603           |
|                                            | G30/G31 | kg/h | 0,303/0,299 | 0,449/0,443     |

\*Pressione gas alla rampa / Inlet gas pressure

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



INGRESSO ACQUA /  
WATER INLET Ø M 1/2"



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /  
EQUIPOTENTIAL



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /  
POWER SUPPLY




SCARICO ACQUA / OLII  
WATER / OILS DRAIN




REGOLAZIONE PIEDINI /  
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)  
/ TOP VERSION (h 0/+5)




## BOILING PAN 700








## BOILING PAN 900



## LEGENDA SIMBOLI / LEGEND




## BOILING PAN 900






INSTALLAZIONE / INSTALLATION


a)




b)



c)




d)




G

H




H1




H3

H2



L1

e)



Ø 1/2" G

Fig. 2




Fig. 3





Fig. 1



F






Fig. 4



Ø 1/2"





Ø 1/2"

Min. 500 mm  
Max. 2000 mm

min. 3°÷5°

Fig. 5


f)




g)


|                                                                                              |                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| BE-ES-FR-GR-IE-IT-PT-GB-LU                                                                   |                    |      |
| 3B/P                                                                                         | G30/30 mbar        |      |
|                                                                                              |                    |      |
| AL-AT-BG-HR-DK-EE-FI-DE-GB<br>GR-IE-IS-IT-LV-LT-LU-MK-NO<br>PL-PT-CZ-RO-SI-SK<br>ES-SE-CH-TR |                    |      |
| 2H - 2E                                                                                      | G20 20 mbar        | 3B/P |
| FR-BE                                                                                        |                    |      |
| 2Er - 2E(S)                                                                                  | G20/G25 20/25 mbar | 3B/P |
| HU                                                                                           |                    |      |
| 2H                                                                                           | G20 25 mbar        | 3P   |
| HU                                                                                           |                    |      |
| 2S                                                                                           | G25.1 25 mbar      | 3P   |
| NL                                                                                           |                    |      |
| 2L                                                                                           | G25 25 mbar        | 3B/P |

h)






## USO / USER



p)



q)

